

**Auswirkungen der A49 auf die Trinkwasserversorgung  
der Stadt Homberg (Ohm)  
sowie die Vereinbarkeit der Planung  
mit den Vorgaben der WRRL**

**Stadtverordnetenversammlung**

**am 19. Mai 2021**

**Auftragnehmer:**

**Mediator/ Dipl.-Geogr. / SRL Wulf Hahn**

**RegioConsult.**

**Verkehrs- und Umweltmanagement.**

**Wulf Hahn & Dr. Ralf Hoppe**

**Am Weißenstein 7**

**35041 Marburg/88045 Friedrichshafen**

**Tel. 06421/686900, Fax 06421/686910**

**[www.RegioConsult-Marburg.com](http://www.RegioConsult-Marburg.com)**


**Auftraggeber:**

**Stadt Homberg (Ohm)**

**Marktstraße 26**

**35315 Homberg/Ohm**

# Wasserleitungsplan



# Trinkwasser I

---

- Keine Gefährdung der drei Trinkwasserbrunnen (Entfernung min. 1.500 m)
- Versorgung aller Stadtteile wird weiterhin über eine Fernleitung durch den Hochbehälter „Hoher Berg“ sichergestellt.
- Ein Zwischenbehälter in der Berliner Straße versorgt die übrigen Stadtteile Ober- und Niederofleiden, Haarhausen und Gontershausen.
- Die Kreuzung der Fernableitung zwischen Appenrod und Neu-Ulrichstein hat keine Auswirkungen auf die Wasserversorgung.

# Trinkwasser II

---

- Das derzeit geplant Gewerbegebiet „Am Roten Berg“ soll über die vorhandene Falleitung des Hochbehälters in Richtung Dannenrod mit einer separaten Versorgungsleitung angeschlossen werden.
- Ggf. ist ein Umgebungsschutz für den Zwischenbehälter in der Berliner Straße aufgrund des hohen Schwerverkehrsanteils (Gefahrstofftransporte!) erforderlich.

**→ Es besteht keine unmittelbare Gefahr für die Trinkwasserversorgung der Stadt Homberg (Ohm).**



# Einleitung in den Severinusgraben

- Naturschutzfachlich wertvoller Bereich
  - Nicht permanent wasserführendes Gewässer (südlich von Maulbach an der K 56)
  - Mündet direkt in die Ohm
  - Direkte Einleitung von ungeklärten Straßenabwässer
    - Streusalz, PAK, Benzo(a)phyren
    - Schädlich für Mensch und Umwelt
  - Flächen werden durch Hessen Forst bewirtschaftet
  - Wasserzustrom aus Richtung Osten entlang des Forstweges in Richtung Trasse
- Unter Einbeziehung der DEGES bzw. der Planfeststellungsbehörde und Hessen Forst sollte eine Lösung für die Einhaltung der WRRL gefunden werden.**



RegioConsult Begehung 21.03.2021

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!  
Haben Sie Fragen ?**



**Mediator / Dipl.-Geogr. / SRL Wulf Hahn**

---

**RegioConsult.**  
Verkehrs- und Umweltmanagement.  
Wulf Hahn & Dr. Ralf Hoppe GbR  
Am Weißenstein 7  
35041 Marburg/88045 Friedrichshafen  
Tel. 06421-686900  
www. **RegioConsult**-Marburg.com